

2019 Eutin Am Rosengarten

GFK – Offene Verlegung

Anwendungsbereich

- Regenwasserhauptkanal DN 700

Entscheidungskriterien

- Korrosionsbeständig innen / außen
- leichtes Rohrmaterial
- Kostengünstig
- Lieferzuverlässigkeit
- Technische Unterstützung bei der Planung

Technische Informationen

- Einsatz von Flüssigboden

Projektdaten

Baujahr	2019
Anwendung	Regenwasser
Länge (m)	108
Durchmesser DN (mm)	700
Nenndruck PN (bar)	1
Nennsteifigkeit SN (N/m ²)	10000
Technologie	Hobas
Installationsmethode	Offene Verlegung
Planer	Höger & Partner Eutin
Projekträger	Stadt Eutin
Bauunternehmer	OTG Oldenburg

